

โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 kVA
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ถาม

1. กำหนดที่ติดตั้งที่เครื่อง Server ศูนย์ปัญญาภิรมณ์ หมายถึงติดตั้งใน Rack ของ Server หรือติดตั้งเป็นเครื่องสำรองไฟแยกต่างหาก แต่อยู่ในห้อง Sever
2. แหล่งจ่ายพลังงานให้กับเครื่องสำรองไฟนั้นตั้งอยู่ในห้อง server หรือต้องเดินสายมาห้อง sever
3. กำหนดคุณลักษณะทั่วไปข้อ 3.6 ได้ระบุว่า “เครื่องสำรองไฟต้องใช้ แบตเตอรี่ แบบ Sealed Lead Acid Maintenance Free ขนาดไม่ต่ำกว่า 12V 9.6Ah จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ลูก มียี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง พบว่า เครื่องสำรองไฟ 3 kVA ที่พบจะใช้ขนาด 12V 9Ah ยกเว้นยี่ห้อ SKD ที่มีการใช้แบตเตอรี่ 12V 9.6Ah แต่ก็เป็นการใช้ในรุ่น 1 kVA เท่านั้น สำหรับรุ่น 3 kVA ของ SKD ก็ใช้ 12V 9Ah เช่นเดียวกัน

ตอบ

1. วัตถุประสงค์ คือ ต้องการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 kVA จำนวน 16 เครื่อง โดยศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นผู้ติดตั้งเอง
2. ผู้ยื่นเสนอราคา ต้องเสนอรายละเอียดให้ถูกต้องตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 kVA ที่ศูนย์การแพทย์ฯ กำหนด
3. ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ 3.6 ในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อ ที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 12V 9.6Ah รวมถึงยี่ห้อ SKD โดยแต่ละยี่ห้อเจ้าของผลิตภัณฑ์ จะต้องรับรองว่ายี่ห้อแบตเตอรี่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวเครื่อง

